

检测报告

报告编号：24A11027C7

样品来源：现场采样

项目名称：2024年1季度检测

委托单位：苏州市荣望环保科技有限公司

江苏微谱检测技术有限公司



检测报告

委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
联系人	宋经理	联系方式	18951103076
受测单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受测单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	2024年1季度检测		
采样日期	2024年1月30日	检测日期	2024年2月1日
备注	废水：检测项目均在《GB 8978-1996 污水综合排放标准》表1限值范围内。		

编制：_____

审核：_____

批准：_____

签发日期：_____



1. 检测结果：
1.1 废水

检测项目	检测结果			GB 8978-1996 污水综合排 放标准 表 1	检出限	单位
	DW002 含镍废水排口					
	第一次	第二次	第三次			
镍	3.64×10^{-2}	3.54×10^{-2}	3.57×10^{-2}	1.0	6×10^{-5}	mg/L
铬	ND	ND	ND	1.5	1.1×10^{-4}	mg/L

检测项目	检测结果			GB 8978-1996 污水综合排 放标准 表 1	检出限	单位
	DW003 含金含银废物处置车间排口					
	第一次	第二次	第三次			
镍	1.98×10^{-3}	6.52×10^{-3}	9.22×10^{-3}	1.0	6×10^{-5}	mg/L
银	ND	ND	ND	0.5	4×10^{-5}	mg/L

注：1. “ND”表示未检出。

2. 执行标准由客户提供。

2. 代表性附件：
2.1 样品信息

样品类别	检测点位	采样人	样品状态
废水	DW002 含镍废水排口	程林、卢志勇	无色、无味、无浮油
	DW003 含金含银废物处置车间排口	程林、卢志勇	无色、无味、无浮油

*** 本页完 ***



—— 声明 ——

- 1.检测地点：苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告（包括复制件）若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字，一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责，对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责；采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。

